

# 特殊建设工程消防设计审查意见书

(文号)： 绥住消设(2022)06号

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》  
《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2022年08月30日 申请的 绥宁县金屋塘镇学校小学部综合楼建设项目 建设工程消防设计审查，工程地址：绥宁县金屋塘镇 ，特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号：绥消设受[2022]07号 (相关单体信息见附表)。经审查，结论如下：合格 不合格。具体审查意见如下：



2022-09-19

审批单位(印章)

审批时间：2022-09-19

## 备注：

1. 本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。
2. 不得擅自修改经审查合格的建设工程消防设计，确需修改的，建设单位应当重新申报消防设计审查。

# 特殊建设工程消防设计审查意见表

## （民用建筑）

| 建设单位    | 绥宁县金屋塘镇学校  |         |                            | 联系人                     | 杨明建               | 联系电话 | 188*****027 |           |                           |                        |      |
|---------|--|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|---------------------------|------------------------|------|
| 工程名称    | 绥宁县金屋塘镇学校小学部综合楼建设项目  |         |                            | 工程地址                    | 绥宁县金屋塘镇           |      |             |           |                           |                        |      |
| 类别      | <input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他（装饰装修、改变用途、建筑保温） |         |                            |                         |                   |      |             |           |                           |                        |      |
| 单位类别    | 单位名称   | 资质等级    | 法定代表人<br>(身份证号)            | 项目负责人<br>(身份证号)         | 联系电话<br>(移动电话和座机) |      |             |           |                           |                        |      |
| 建设单位    | 绥宁县金屋塘镇学校  | /       | 杨明建<br>430*****<br>*****15 | 杨明建                     | 188*****027       |      |             |           |                           |                        |      |
| 设计单位    | 绥宁县建筑勘测设计院   | 建筑工程 丙级 | 刘军<br>430*****<br>*****17  | 龙君<br>432*****<br>***13 | 189*****993       |      |             |           |                           |                        |      |
| 施工图审查机构 | 常德市联合施工图审查有限责任公司   | /       | 潘毅泉                        | 刘代智                     | 137*****683       |      |             |           |                           |                        |      |
| 使用性质    | <input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他                 |         |                            |                         |                   |      |             |           |                           |                        |      |
| 序号      | 建筑单体名称   | 使用性质    | 结构类型                       | 耐火等级                    | 层数                |      | 高度<br>(m)   | 长度<br>(m) | 占地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) |      |
|         |  |         |                            |                         | 地上                | 地下   |             |           |                           | 地上                     | 地下   |
| 1       | 综合楼  |         | 框架结构                       | 二级                      | 5                 | 0    | 16.35       | /         | 295.90                    | 1377.88                | 0.00 |

单体建筑消防设计信息表（表1）

|                        |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号                     | 1 | 建设工程单体名称 | 综合楼  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设计文件编制是否符合消防设计文件申报要求 |   |          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面设计符合标准要求            |   |          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 建筑和结构设计符合标准要求  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |  |  |
| 建筑电气符合标准要求             |   |          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 消防给水和灭火设施设计符合标准要求  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |  |  |
| 供暖通风与空气调节设计符合标准要求      |   |          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 热动力设计符合标准要求  |  |  |  | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |  |  |  |
| 使用性质                   |   |          |  | 火灾危险类别   |  |  |  | 民用建筑   |  |  |  |
| 生产使用或储存物资火灾危险性         |   | 物资名称     |  | 火灾危险性  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |        |       |
|--|--|--|--------|-------|
| 烧性能                                      |  |  |        |       |
| 生产过程中产生的物资火灾危险性 & 燃烧性能                   | 物资名称   | 火灾危险性  |        |       |
|  |  |  |        |       |
| 生产的产品 火灾危险性 & 燃烧性能                       | 产品名称   | 火灾危险性  |        |       |
|  |  |  |        |       |
| 建筑定性是否与上述物资火灾危险性一致                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |  |        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修 | 装修部位   | <input checked="" type="checkbox"/> 顶棚 <input checked="" type="checkbox"/> 墙面 <input checked="" type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具 <input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他 |        |       |
|  | 装修面积 (m <sup>2</sup> )   | 1377.88  | 装修所在层数 | 12345 |
| <input type="checkbox"/> 改变用途            | 原有用途   |  |        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建筑保温 | 材料类别   | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B2  | 保温所在层数 | 12345 |
|  | 保温部位   |  | 保温材料   |       |
| 消防设施及其他                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input checked="" type="checkbox"/> 室外消火栓系统 <input type="checkbox"/> 火灾自动报警系统 <input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统 <input type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> 其他灭火系统 <input checked="" type="checkbox"/> 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 消防应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统 <input type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 灭火器 <input type="checkbox"/> 其他 |  |        |       |
|  | 消防设施及其他设施的设置是否与生产使用或储存物资工程设置要求一致： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |  |        |       |
| 是否需要进行防爆、泄爆设计                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |  |        |       |
| 工程简要说明                                   |  |  |        |       |
| 填写要求：                                    | 1、明确表述生产过程的使用和生产的物资的火灾危险性和数量；2、明确表述需要依据哪些技术标准进行设计；3、明确表述依据需要执行的技术标准需要进行哪些内容的消防设计；4、明确表述是否严格按照执行的标准落实设计要求；4、储罐应注明储存数量；5、多栋单体建设工程按照此笔依次填写。   |  |        |       |