

特殊建设工程消防设计审查意见书

(文号)：绥住消设(2022)03号

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》
《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于 2022年04月28日 申请的 绥宁县桐木冲加油站 建设工程消防设计审查，工程地址：湖南省邵阳市绥宁县长铺子苗族侗族乡溶岩村，特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证文号：绥消设受[2022]03 号 (相关单体信息见附表)。经审查，结论如下：☒ 合格 ☐ 不合格。具体审查意见如下：



审批单位(印章) 2022-06-07

审批时间：2022-06-07

备注：

1. 本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。
2. 不得擅自修改经审查合格的建设工程消防设计，确需修改的，建设单位应当重新申报消防设计审查。

特殊建设工程消防设计审查意见表

(工业建筑)

建设单位	绥宁九丰能源科技有限公司				联系人	龙景桂	联系电话	182*****285				
工程名称	绥宁县桐木冲加油站				工程地址	湖南省邵阳市绥宁县长铺子苗族侗族乡溶岩村						
类 别	☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 其他（装饰装修、改变用途、建筑保温）											
单位类别	单位名称		资质等级		法定代表人 (身份证号)		项目负责人 (身份证号)		联系电话 (移动电话和座机)			
建设单位	绥宁九丰能源科技有限公司		/		房玉辉 430***** **14		龙景桂		182*****285			
设计单位	湖南智成安环工程科技有限公司		化工石化医药行业（化工工程） 乙级		徐志勇 120***** **30		唐小君 430***** 15		187*****708			
施工图审查机构	长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司		/		龙腾		唐奇峰		136*****408			
使用性质	☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 其他											
序号	建筑单体名称	使用性质	结构类型	火灾危险类别	耐火等级	层数		高度 (m)	长度 (m)	占地面积 (m²)	建筑面积（m²）	
						地上	地下				地上	地下
1	站房	/	框架结构	/	二级	1	0	4.10	/	240.00	240.00	0.00
2	辅助用房	/	框架结构	/	二级	2	0	6.20	/	60.00	120.00	0.00
3	埋地罐区	/	钢结构	/	二级	0	1	-4.20	/	111.52	0.00	111.52
4	罩棚	/	钢结构	/	二级	1	0	8.00	/	700.00	400.00	0.00

单体建筑消防设计信息表（表1）

序号	1	建 设 工 程 单 体 名 称	站房				
消防设计文件编制是否符合消防设计文件申报要求			☒ 是 ☐ 否				
总平面设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否		建筑和结构设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	
建筑电气符合标准要求		☒ 是 ☐ 否		消防给水和灭火设施设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	

供暖通风与空气调节设计符合标准要求		☐ 是 ☐ 否		热能动力设计符合标准要求		☐ 是 ☐ 否	
使用性质				火灾危险类别			
生产使用或储存物资火灾危险性 & 燃烧性能		物资名称		火灾危险性			
生产过程中产生的物资火灾危险性 & 燃烧性能		物资名称		火灾危险性			
生产的产品 火灾危险性 & 燃烧性能		产品名称		火灾危险性			
建筑定性是否与上述物资火灾危险性一致		☐ 是 ☐ 否					
☐ 装饰装修	装修部位	☐ 顶棚 ☐ 墙面 ☐ 地面 ☐ 隔断 ☐ 固定家具 ☐ 装饰织物 ☐ 其他					
	装修面积 (m²)		装修所在层数				
☐ 改变用途	原有用途						
☒ 建筑保温	材料类别	☒ A ☐ B1 ☐ B2		保温所在层数			
	保温部位	外墙/屋顶		保温材料		岩棉板/难燃型挤塑聚苯板	
消防设施及其他	☐ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☐ 火灾自动报警系统 ☐ 自动喷水灭火系统 ☐ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应急照明 ☐ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他						
	消防设施及其他设施的设置是否与生产使用或储存物资工程设置要求一致： ☐ 是 ☐ 否						
是否需要进行防爆、泄爆设计		☐ 是 ☐ 否					
工程简要说明							
填写要求：		1、明确表述生产过程的使用和生产的物资的火灾危险性和数量；2、明确表述需要依据哪些技术标准进行设计；3、明确表述依据需要执行的技术标准需要进行哪些内容的消防设计；4、明确表述是否严格按照执行的标准落实设计要求；4、储罐应注明储存数量；5、多栋单体建设工程按照此笔依次填写。					

单体建筑消防设计信息表（表2）

序号	2	建设工程单体名称	辅助用房			
消防设计文件编制是否符合消防设计文件申报要求			☒ 是 ☐ 否			
总平面设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	建筑和结构设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	

建筑电气符合标准要求		☒ 是 ☐ 否		消防给水和灭火设施设计符合标准要求	☒ 是 ☐ 否	
供暖通风与空气调节设计符合标准要求		☐ 是 ☐ 否		热能动力设计符合标准要求	☐ 是 ☐ 否	
使用性质				火灾危险类别		
生产使用或储存物资火灾危险性及燃烧性能	物资名称			火灾危险性		
生产过程中产生的物资火灾危险性及燃烧性能	物资名称			火灾危险性		
生产的产品火灾危险性及燃烧性能	产品名称			火灾危险性		
建筑定性是否与上述物资火灾危险性一致						☐ 是 ☐ 否
☐ 装饰装修	装修部位	☐ 顶棚 ☐ 墙面 ☐ 地面 ☐ 隔断 ☐ 固定家具 ☐ 装饰织物 ☐ 其他				
	装修面积（m²）		装修所在层数			
☐ 改变用途	原有用途					
☒ 建筑保温	材料类别	☒ A ☐ B1 ☐ B2	保温所在层数			
	保温部位	外墙/屋顶	保温材料		岩棉板/难燃型挤塑聚苯板	
消防设施及其他	☐ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☐ 火灾自动报警系统 ☐ 自动喷水灭火系统 ☐ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应急照明 ☐ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他					
	消防设施及其他设施的设置是否与生产使用或储存物资工程设置要求一致： ☐ 是 ☐ 否					
是否需要进行防爆、泄爆设计						☐ 是 ☐ 否
工程简要说明						
填写要求：	1、明确表述生产过程的使用和生产的物资的火灾危险性和数量；2、明确表述需要依据哪些技术标准进行设计；3、明确表述依据需要执行的技术标准需要进行哪些内容的消防设计；4、明确表述是否严格按照执行的标准落实设计要求；4、储罐应注明储存数量；5、多栋单体建设工程按照此笔依次填写。					

单体建筑消防设计信息表（表3）

序号	3	建设工程单体名称	罩棚
消防设计文件编制是否符合消防设计文件申报要求			☒ 是 ☐ 否

总平面设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否		建筑和结构设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	
建筑电气符合标准要求		☒ 是 ☐ 否		消防给水和灭火设施设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	
供暖通风与空气调节设计符合标准要求		☐ 是 ☐ 否		热能动力设计符合标准要求		☐ 是 ☐ 否	
使用性质				火灾危险类别			
生产使用或储存物资火灾危险性及燃烧性能		物资名称		火灾危险性			
		柴油		乙类			
		汽油		甲类			
生产过程中产生的物资火灾危险性及燃烧性能		物资名称		火灾危险性			
生产的产品火灾危险性及燃烧性能		产品名称		火灾危险性			
建筑定性是否与上述物资火灾危险性一致		☐ 是 ☐ 否					
☐ 装饰装修		装修部位	☐ 顶棚 ☐ 墙面 ☐ 地面 ☐ 隔断 ☐ 固定家具 ☐ 装饰织物 ☐ 其他				
		装修面积(m²)		装修所在层数			
☐ 改变用途		原有用途					
☐ 建筑保温		材料类别	☐ A ☐ B1 ☐ B2	保温所在层数			
		保温部位		保温材料			
消防设施及其他		☐ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☐ 火灾自动报警系统 ☐ 自动喷水灭火系统 ☐ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应急照明 ☐ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他					
		消防设施及其他设施的设置是否与生产使用或储存物资工程设置要求一致： ☐ 是 ☐ 否					
是否需要进行防爆、泄爆设计		☐ 是 ☐ 否					
工程简要说明							
填写要求：		1、明确表述生产过程的使用和生产的物资的火灾危险性和数量；2、明确表述需要依据哪些技术标准进行设计；3、明确表述依据需要执行的技术标准需要进行哪些内容的消防设计；4、明确表述是否严格按照执行的标准落实设计要求；4、储罐应注明储存数量；5、多栋单体建设工程按照此笔依次填写。					

单体建筑消防设计信息表（表4）

序号	4	建设工程 单体名称	埋地罐区	
消防设计文件编制是否符合消防设计文件申报要求			☒ 是 ☐ 否	
总平面设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	建筑和结构设计符合标准要求	☒ 是 ☐ 否
建筑电气符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	消防给水和灭火设施设计符合标准要求	☒ 是 ☐ 否
供暖通风与空气调节设计符合标准要求		☒ 是 ☐ 否	热能动力设计符合标准要求	☐ 是 ☐ 否
使用性质			火灾危险类别	
生产使用或储存物资火灾危险性及燃烧性能	物资名称		火灾危险性	
	汽油		甲类	
	柴油		乙类	
生产过程中产生的物资火灾危险性及燃烧性能	物资名称		火灾危险性	
生产的产品 火灾危险性 & 燃烧性能	产品名称		火灾危险性	
建筑定性是否与上述物资火灾危险性一致	☐ 是 ☐ 否			
☐ 装饰装修	装修部位	☐ 顶棚 ☐ 墙面 ☐ 地面 ☐ 隔断 ☐ 固定家具 ☐ 装饰织物 ☐ 其他		
	装修面积 (m²)		装修所在层数	
☐ 改变用途	原有用途			
☐ 建筑保温	材料类别	☐ A ☐ B1 ☐ B2	保温所在层数	
	保温部位		保温材料	
消防设施及其他	☐ 室内消火栓系统 ☒ 室外消火栓系统 ☐ 火灾自动报警系统 ☐ 自动喷水灭火系统 ☐ 气体灭火系统 ☐ 泡沫灭火系统 ☐ 其他灭火系统 ☒ 疏散指示标志 ☒ 消防应急照明 ☐ 防烟排烟系统 ☐ 消防电梯 ☒ 灭火器 ☐ 其他			
	消防设施及其他设施的设置是否与生产使用或储存物资工程设置要求一致： ☐ 是 ☐ 否			
是否需要进行防爆、泄爆设计	☐ 是 ☐ 否			
工程简要说明				
填写要求：	1、明确表述生产过程的使用和生产的物资的火灾危险性和数量；2、明确表述需要依据哪些技术标准进行设计；3、明确表述依据需要执行的技术标准需要进行哪些内容的消防设计；4、明确表述是否严格按照执行的标准落实设计要求；4、储罐应注明储存数量；5、多栋单体建设工程按照此笔依次填写。			

