

绥宁县自来水公司出厂水日检报表

样品类别	出厂水		采样日期	2025 年 07 月 26 日
检验依据	GB/T 5750-2023		采样地点	虾子溪水厂
检测项目	计量单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	检测结果	合格率
水温	℃	—	19.02	—
浑浊度	NTU	1	0.78	100 %
色 度	度	15	2	100 %
臭和味	—	无异臭、异味	无	100 %
肉眼可见物	—	无	无	100 %
pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.9	100 %
游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.57	100 %
菌落总数	CFU/mL	100	0	100 %
总大肠菌群	MPN/100 mL	不应检出	未检出	100 %
大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	不应检出	未检出	100 %
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.98	100 %
氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.07	100 %
检验结论	本次采样所检项目合格，均符合《生活饮用水标准》GB 5749-2022 要求。			
说明	1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、依据检测方法要求，菌落总数为 48 小时前水质检测结果数据，总大肠菌群、大肠埃希氏菌为 24 小时前水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。			



绥宁县自来水公司出厂水日检报表

样品类别	出厂水		采样日期	2025 年 07 月 27 日	
检验依据	GB/T 5750-2023		采样地点	虾子溪水厂	
检测项目	计量单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	检测结果		合格率
水温	℃	—	19.12		—
浑浊度	NTU	1	0.57		100 %
色 度	度	15	2		100 %
臭和味	—	无异臭、异味	无		100 %
肉眼可见物	—	无	无		100 %
pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.0		100 %
游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.50		100 %
菌落总数	CFU/mL	100	0		100 %
总大肠菌群	MPN/100 mL	不应检出	未检出		100 %
大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	不应检出	未检出		100 %
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.78		100 %
氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.05		100 %
检验结论	本次采样所检项目合格，均符合《生活饮用水标准》GB 5749-2022 要求。				
说明	1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、依据检测方法要求，菌落总数为 48 小时前水质检测结果数据，总大肠菌群、大肠埃希氏菌为 24 小时前水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。				



绥宁县自来水公司出厂水日检报表

样品类别	出厂水		采样日期	2025 年 07 月 28 日	
检验依据	GB/T 5750-2023		采样地点	虾子溪水厂	
检测项目	计量单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	检测结果		合格率
水温	℃	—	20.12		—
浑浊度	NTU	1	0.66		100 %
色 度	度	15	1		100 %
臭和味	—	无异臭、异味	无		100 %
肉眼可见物	—	无	无		100 %
pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.1		100 %
游离氯	mg/L	0.3≤出厂水≤2	0.59		100 %
菌落总数	CFU/mL	100	0		100 %
总大肠菌群	MPN/100 mL	不应检出	未检出		100 %
大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	不应检出	未检出		100 %
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.82		100 %
氨 (以 N 计)	mg/L	0.5	0.09		100 %
检验结论	本次采样所检项目合格，均符合《生活饮用水标准》GB 5749-2022 要求。				
说明	1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、依据检测方法要求，菌落总数为 48 小时前水质检测结果数据，总大肠菌群、大肠埃希氏菌为 24 小时前水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。				



湖南省绥宁县自来水公司管网水半月检水质检测报表							
公开单位	湖南省绥宁县 自来水公司		公开项目	管网水	采样时间	2025.07.21-2025.07.28	
					采样地点	见备注	
执行标准	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022		检测单位	湖南省绥宁县 自来水公司	采样数量	县城主城区 10个管网点	
检测结果	合格						
序号	检测项目	计量单位	限值	检测结果范围			
				最大值	最小值	合格率	
1	浑浊度	NTU	≤15	0.37	0.17	100%	
2	色 度	度	≤1	2	1	100%	
3	臭和味	一	无异臭、异味	无	无	100%	
4	游离氯	mg/L	0.05≤末梢水≤2	0.64	0.17	100%	
5	菌落总数	CFU/mL	≤100	5	0	100%	
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不应检出	未检出	未检出	100%	
7	高锰酸盐指 数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.14	0.75	100%	
备注	1、本检验结果仅对本次采样负责； 2、城区采样点：大汉迪士尼幼儿园、湘运汽车总站、民族幼儿园、川石、自来水公司、绿洲农贸市场、一中、二小、三小、工业园，总共十个点。						

